

COMPTE - RENDU D'EVACUATION DE L'INTERNAT

Bâtiment de l'internat : date : **jeudi 13 octobre 2011**

1er Trimestre

Déclenchement de l'alarme à 23h00, en présence de :

M. IUNGSMANN, Proviseur
Mme DIKA, CPE
Mme FAURIE, CPE
M. ROSSIGNOL, ATT logé
M. TERRAL, Gestionnaire

1 Nature de l'opération :

1.1 : **Exercice d'évacuation de l'internat.**

1.1-2 : Tout le personnel a été prévenu (avec précision sur la date, l'heure, ainsi que le rappel des consignes).

1.1-3 : Tout le personnel et les élèves ont été prévenus.

1.1-4 : **Exercice sans avertissement :**

Avec simulation d'incendie : OUI - **NON**

Cage d'escalier, couloir, hall : OUI - **NON**

2 Temps d'évacuation :

2.1 : **Du déclenchement de l'alarme au rassemblement à la zone de rassemblement : 3 minutes.**

2.1-1 : Pour l'internat :

2.2 : **Temps total écoulé : de l'alarme à l'ordre de réintégrer les étages et les chambres, après l'appel des élèves : 5 minutes.**

Evacuation dans le calme et la sérénité.

Monsieur IUNGSMANN, Proviseur du lycée indique que l'organisation du comptage sur le point de rassemblement n'a pas été aussi opérationnelle et rapide que l'on pouvait l'espérer. En effet, la matérialisation des aires de rassemblement, par aile de l'internat, pourrait être revue pour rendre le comptage plus rapide et efficace.

3 Déroulement de l'évacuation :

3.1 : **Fonctionnement du dispositif de sécurité :**

Le déclenchement de l'alarme a bien fonctionné.

Les blocs autonomes d'éclairage de sécurité ont bien fonctionné.

Toutes les portes coupe feu ont fonctionné correctement.

3.2 Application des consignes de sécurité :

Bonne application des consignes de sécurité.

Bon écoulement des flux d'élèves.

3.2-1 Par les personnels (enseignants / vie scolaire / ATOS / direction)

Fermeture des portes et des fenêtres : OUI - NON

Encadrement à la sortie des élèves : OUI - NON

Appel des élèves : OUI - NON

Vérification de la vacuité des locaux : OUI - NON (par les surveillants)

4 Incidents constatés :

Humains :

Un surveillant n'a pas pris le cahier d'appel de l'aile dont la surveillance lui incombait.

Un surveillant n'a pas suivi la consigne de descendre en dernier, il n'a donc pas pu s'assurer que tous les élèves de sa zone étaient bien descendus.

Les surveillants ont réalisé l'exercice sans prendre les lampes individuelles dont ils sont dotés.

Une élève s'est fait une double entorse en descendant les escaliers extérieurs de l'internat. Le SAMU a été appelé, elle a été évacuée par ambulance.

Les surveillants n'ont pas appelé le personnel d'astreinte logé pour l'informer du déclenchement de l'alarme incendie.

Techniques :

Le réarmement de l'alarme anti incendie n'a pas été complet. En effet, la trappe de désenfumage du couloir du gymnase s'est mise en défaut. Une réparation avait été faite le 9 septembre 2011 suite à un dysfonctionnement constaté dont la correction a été particulièrement difficile à obtenir de la société S2ES en charge de la maintenance de système. Une attestation de travaux a été fournie au gestionnaire, le défaut n'apparaissait plus.

Le problème d'éclairage de la zone de rassemblement a été relevé et sera résolu rapidement.

5 Exploitation de l'exercice :

5.1 : Rappel des consignes et une vérification de l'affichage des consignes dans les chambres sera fait.

Rappel fait par les surveillants.

5.2 : Diffusion du compte rendu commenté : **Oui.**

Ce rapport sera mis en ligne sur le site Internet du Lycée à l'attention de tout le personnel, des parents et des élèves. Une copie sera transmise aux Lycées Bremontier et Magendie.

6 Observations :

Une amélioration de l'observation d'ensemble de l'exercice peut être apportée en faisant réaliser de brefs comptes rendus par les différents intervenants. L'affectation d'une zone d'observation à chaque personnel logé participant à l'exercice sera faite.

L'alarme anti-intrusion s'est déclenchée lorsque M. Rossignol est allé dans l'atelier prendre des outils pour réamorcer le système anti incendie.

Bordeaux le 14 octobre 2011

Le Gestionnaire

Eric TERRAL