

1 -Composition de l'installation

Site	Marque	Puissance
Dolto	Himoinsa	30 kVA
Dolto	SDMO	300 kVA
Kessel	CGM	330 kVA
Cummins	Kessel	550 kVA

2 – Entretien

Une visite d'entretien 2 fois par mois pour assurer un fonctionnement normal.
Un compte rendu de visite écrit (ou par mel) devra être transmis dans les 48h
La facturation sera mensuelle.

La visite d'entretien comprend :

- La vérification des niveaux (carburant, huile, eau, batterie)
- Les courroies
- Les connexions et le circuit électrique
- Les circuits carburant, huile et eau
- Le serrage de la visserie
- Le fonctionnement général du groupe
- Le nettoyage du groupe

3 – Présentation de l'offre

- Aucune tacite reconduction du contrat ne sera acceptée
- L'offre doit indiquer le tarif mensuel qui comprendra la main d'œuvre liée aux entretiens bi mensuels & aux réparations consécutives à un usage normal de l'appareillage
- Le tarif des entretiens suivants devra être détaillés dans l'offre :
 - 250h (ou 12 mois)
 - Vidange huile moteur
 - Remplacement cartouche filtre à huile
 - Nettoyage & soufflage filtre à air
 - 500h
 - Les opérations prévues aux 250h plus les échanges des filtres à air et carburant
 - 24 mois
 - Nettoyage, rinçage du circuit de refroidissement & échange du liquide